



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Dział Laboratoryjny
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
tel. (77) 44-26-915 fax (77) 44-26-946 e-mail: sbpwig@wsseopole.pl

Dom Dziecka w Turawie
Wpł. dnia 03.06.19
L. dz. DD.0900.4.2019
załącz. Długa

Sprawozdanie nr 702/W/S/OL/19 z badań próbki wody

ZLECENIODAWCA: Dom Dziecka w Turawie 46-045 Turawa ul. Opolska 56

POCHODZENIE PRÓBK: toaleta w mieszkaniach chronionych

PRÓBKOBIORCA: Próbk dostarczona przez zleceniodawcę.

Dokument: Zlecenie z dnia 21.05.2019 r.

Metoda pobrania próbki: instrukcja WSSE Opole

powód pobrania: harmonogram

Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Próbka pobrana / dostarczona w dniu: 21.05.2019 r.

Badania rozpoczęto: 21.05.2019 r. **Badania zakończono:** 31.05.2019 r.

Kod próbki: 2416

Numer sprawy: LBC.9052.302.2019.EP

BADANE PARAMETRY	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI *
JEDNOSTKA			
Legionella sp. ^{AE} jtk/100 ml	PN-EN ISO 11731-2: 2008 Metoda filtracji membranowej	7	< 100

^{AE} badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – zakres elastyczny.
Numer akredytacji AB 519

* Zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Data sporządzenia sprawozdania: 31.05.2019 r.

Wynik badania odnosi się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 2 egz. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Opracował

Starszy Asystent

mgr Małgorzata Smolińska

Autoryzował

Kierownik Pracowni

mgr Elżbieta Pawlik